



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
Технические требования							
1	Лакокрасочные материалы должны изготавливаться в соответствии требованиям настоящих технических условий, по рецептуре и технологическому регламенту и рецептуре на конкретные виды продукции, утвержденным в установленном порядке.	1.1.1.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
2	Материалы лакокрасочные наносятся на поверхность методом распыления, кистью или валиком.	1.1.2.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
3	Материалы лакокрасочные должны выпускаться в готовом к эксплуатации виде.	1.1.3.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
4	Перед применением материалы лакокрасочные разбавляют до рабочей вязкости водой.	1.1.4.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
5	Материалы лакокрасочные могут колероваться в различные цвета по желанию заказчика.	1.1.5.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
6	Материалы лакокрасочные, готовые к эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.		1.1.6.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С	
	Таблица 1						
	Наименование показателя	Норма					Метод испытаний
	1. Цвет	Для краски					По ГОСТ 29319-92
		Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны).					
2. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка краски должна образовывать гладкую, однородную, без морщин, кратеров, пор поверхность.	По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.3					
3. Массовая доля нелетучих веществ, %. не	70	По ГОСТ 31939-2022					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024			Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	менее						
	4. pH	6,5-9,5	По ГОСТ Р 52020-2003, п.9.4				
	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1	По ГОСТ 19007-2023				
	6. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	-	По ГОСТ 8420-2022 п.6.1				
	7. Подвижность по распливу кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм)	100	По ГОСТ 23789-18 По ГОСТ30307-95				
	8. Степень перетира, мкм, не более	250	По ГОСТ 31973-2013				
	9. Смыываемость пленки, г/м2, не более	3,5	По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.5				
	10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	12	По ГОСТ 9.403-2022, метод А				
Примечание. Допускается увеличение нормы условной вязкости краски при хранении, не более чем на 35%, если после разбавления до рабочей вязкости краска соответствует требованиям настоящих технических условий. Показатели 9 и 10 не определяют в материалах лакокрасочных для сухих помещений и потолков.							

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Мичурин А.М.

ИЛ «Авалон» ООО «Авалон»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.СС17679 от 31.03.2025г.

Страница 3 из 3



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«Авалон»

Общество с ограниченной ответственностью

«Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04
действительно от 02 сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Авалон»

Сидоров М.А.

М.п.

Протокол № 32311.ИЛ04.СС17678 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 4548 от 17.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	17.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024
10	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
Технические требования							
1	Лакокрасочные материалы должны изготавливаться в соответствии требованиям настоящих технических условий, по рецептуре и технологическому регламенту и рецептуре на конкретные виды продукции, утвержденным в установленном порядке.	1.1.1.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
2	Материалы лакокрасочные наносятся на поверхность методом распыления, кистью или валиком.	1.1.2.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
3	Материалы лакокрасочные должны выпускаться в готовом к эксплуатации виде.	1.1.3.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
4	Перед применением материалы лакокрасочные разбавляют до рабочей вязкости водой.	1.1.4.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
5	Материалы лакокрасочные могут колероваться в различные цвета по желанию заказчика.	1.1.5.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С		
6	Материалы лакокрасочные, готовые к эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.		1.1.6.	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024	Соответствует	С	
	Таблица 1						
	Наименование показателя	Норма					Метод испытаний
	1. Цвет	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны).					По ГОСТ 29319-92
	2. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка краски должна образовывать гладкую, однородную, без морщин, кратеров, пор поверхность.					По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.3
	3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не	70	По ГОСТ 31939-2022				



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024			Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	менее						
	4. pH	6,5-9,5	По ГОСТ Р 52020-2003, п.9.4				
	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1	По ГОСТ 19007-2023				
	6. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	-	По ГОСТ 8420-2022 п.6.1				
	7. Подвижность по распливу кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм)	100	По ГОСТ 23789-18 По ГОСТ 30307-95				
	8. Степень перетира, мкм, не более	250	По ГОСТ 31973-2013				
	9. Смываемость пленки, г/м2, не более	3,5	По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.5				
	10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	12	По ГОСТ 9.403-2022, метод А				
Примечание. Допускается увеличение нормы условной вязкости краски при хранении, не более чем на 35%, если после разбавления до рабочей вязкости краска соответствует требованиям настоящих технических условий. Показатели 9 и 10 не определяют в материалах лакокрасочных для сухих помещений и потолков.							

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Мичурин А.М.

ИЛ «Авалон» ООО «Авалон»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.СС17678 от 31.03.2025г.

Страница 3 из 3



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АВАЛОН»

Общество с ограниченной ответственностью

«АВАЛОН»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04

действительно от 02 сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АВАЛОН»

Сидоров М.А.

Протокол № 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/ факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н002019 от 18.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	18.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 –с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные)
10	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 1 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2025
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2025
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2025

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2025
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2025
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2025
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2025

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 2 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 – 1) мм (1 – 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 – 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

Таблица 1								
№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия				Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии		
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов								
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью					Учтено		
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.				ГОСТ 30244-94, СНиП 21-01-97	Слабогорючие (Г1)		
	Группа горючест и матери-алов	Параметры горючести						
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °C	Степень повреждени я по длине S _L , %	Степень повреждени я по массе S _m , %			Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с	
		Г1	≤135	≤65			≤20	0
		Г2	≤235	≤85			≤50	≤30
		Г3	≤450	>85			≤50	≤300
		Г4	>450	>85			>50	>300
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402				ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СнпП 21-01-97	Трудновоспламеняемы е (В1)		
	Группа воспламеняемости материала		КППТП, кВт/м					
	В1		35 и более					
	В2		От 20 до 35					
	В3		Менее 20					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><td>Группа воспламеняемости материала</td><td>коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹</td></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">H_{CL50}, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	H_{CL50} , г·м⁻³, при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СНИП 21-01-97	Умеренно опасные (Т2)
Класс опасности	H_{CL50} , г·м⁻³, при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, **соответствует требованиям** Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные).

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Тишкова А.С.



ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2870 от 31.03.2025г.

Страница 4 из 4



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«АВАЛОН»

Общество с ограниченной ответственностью

«АВАЛОН»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04

действительно от 02 сентября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АВАЛОН»

Сидоров М.А.

М.П.

Протокол № 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н002019 от 18.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	18.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	18.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 –с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные)
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 1 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2025
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2025
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2025

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	001	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Рулетка измерительная металлическая, ЕХ10 /5	002	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007-018	(- 50...+ 1200) °С	+0,5 °С	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2025
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019-026	(- 40 ÷ 375) °С (375 ÷ 1100) °С	± 1,5 °С ± 0,004(t) °С	Измерение температуры в огневой камере	10.12.2025
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033-048	(-40...+300) °С	±2,5 °С	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.12.2025
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.12.2025
Секундомер «Агат»	049	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.12.2025
Прибор комбинированный, Testo-605	051	(0,1 ÷ 50) °С (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2025
Анемометр, модель LV 110	055	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2025
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2025
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063	(1-2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2025

ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 2 из 4

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС****регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0**

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2025
Весы электронные ВК-300	074	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2025
Прогибомер 6ПАО	084	(0,01 - 1) мм (1 - 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.12.2025
Весы электронные, DL-150	088	(0,05 - 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.12.2025

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия					Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов								
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью						Учтено	
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.					ГОСТ 30244-94, СНИП 21-01-97	Слабогорючие (Г1)	
	Группа горючест и матери-алов.	Параметры горючести						
		Темпера-тура дымовы х газов, Т, °С	Степень повреждени я по длине S _L , %	Степень повреждени я по массе S _m , %	Продолжительност ь самостоятельного горения t _{с.г} , с			
		Г1	≤135	≤65	≤20			0
		Г2	≤235	≤85	≤50			≤30
		Г3	≤450	>85	≤50			≤300
		Г4	>450	>85	>50			>300
		3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402					ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30402, СНИП 21-01-97
Группа воспламеняемости материала			КППТП, кВт/м					
В1			35 и более					
В2			От 20 до 35					
В3			Менее 20					



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии																														
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3). <table><tr><th>Группа воспламеняемости материала</th><th>коэффициент дымообразования, м²·кг⁻¹</th></tr><tr><td>с малой дымообразующей способностью</td><td>До 50 включ</td></tr><tr><td>с умеренной дымообразующей способностью</td><td>св. 50 до 500</td></tr><tr><td>с высокой дымообразующей способностью</td><td>св. 500</td></tr></table>	Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м ² ·кг ⁻¹	с малой дымообразующей способностью	До 50 включ	с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500	с высокой дымообразующей способностью	св. 500	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СниП 21-01-97	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)																						
Группа воспламеняемости материала	коэффициент дымообразования, м ² ·кг ⁻¹																																
с малой дымообразующей способностью	До 50 включ																																
с умеренной дымообразующей способностью	св. 50 до 500																																
с высокой дымообразующей способностью	св. 500																																
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><th>Класс опасности</th><th colspan="4">H_{CL50}, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</th></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	H_{CL50} , г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1, СниП 21-01-97	Умеренно опасные (Т2)
Класс опасности	H_{CL50} , г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин																																
	5	15	30	60																													
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																													
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																													
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																													
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																													

Закключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А. Торговая марка: "HYGGE Paint", изготовитель ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, **соответствует требованиям** Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1– трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11.1(коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13.1 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные).

Исполнитель

Дата 31.03.2025 г.

Тяжкова А.С.



ИЛ «АВАЛОН» ООО «АВАЛОН»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ04.ПБ2869 от 31.03.2025г.

Страница 4 из 4

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

024598

Испытательная лаборатория
"НИЦ Тест"

Общество с ограниченной ответственностью
"НИЦ Тест"

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ

по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384
действительно от 7 сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»



 С. В. Решили

Протокол испытаний № ПБ/631 от 08.07.2025г.

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая
"Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ
20.30.11-001-14344039-2024

1. Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru.

2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru.

3. Характеристика объекта испытаний: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

4. Основания для проведения испытаний: Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 631/Е от 24.06.2025.

5. Характеристика заказываемой услуги: проведение испытаний на соответствие требований Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

6. Идентификация образцов: При идентификации представленных на испытания образцов, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

7. Методы испытаний: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» метод 1.

8. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерения, указанных в таблице 1-2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Заводской №	Дата очередной метрологической поверки
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть	(«ОГНМ») по ГОСТ 30244-94 (метод I)	01-2021	Протокол периодической аттестации № 1/24-1 действителен до 25.09.2025 г.
Климатическая камера	МО/100-1000 КТВ	541-17/МО	Протокол периодической аттестации №7019 действителен до 20.09.2025 г.

Таблица 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
Секундомер механический	СОПр- 2а-3-000	4446	08.06.2026	0,01 с
Весы неавтоматического действия	НТ-300	5170600024	19.10.2025	±0,1 г
Модуль ввода аналоговый	МВА8	1073116020 2030129	15.10.2025	Предел основной приведенной погрешности ± 0,25 %
Линейка металлическая	100 см	897	30.07.2025	ц.д. 1 мм
Штангенциркуль	ШЦ-1-125-ОЛ	101130863	21.08.2025	2 класс точности
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М	45228	02.07.2026	Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °С
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	402	26.06.2026	Погрешность ± 0,2 кПа
Преобразователь термоэлектрический кабельного типа	ТП-0198	4072-4074	20.12.2025	Класс допуска 2

9. Условия проведения испытаний

Таблица 3

Температура окружающей среды ≥	17 °С
Относительная влажность воздуха	48 %
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

Дата поступления образцов: 25.06.2025 г.

Время проведения испытания: 25.06.2025 - 08.07.2025 г

Результаты испытаний представлены в таблице 5.

10. Подготовка и проведение испытаний:

Для испытаний подготовлено 5 бетонных образцов с размерами: 240x71 мм, толщина 17 мм. покрытых декоративной краской с песчаной фактурой, высокоукрывистой "Kvarts" База А. торговая марка "HYGGE Paint".

В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре (60±5) °С в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне (745-755) °С. Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца.

После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.

Результаты испытаний:

Группа горючести материала определяется по ГОСТ 30244-94 п. 5.2; ФЗ-123 глава3, статья 13, п. 4.

Параметры значений приведены в таблице 4

Таблица 4

Группа горючести материалов	Параметры горючести		
	Прирост температуры в печи	Потеря массы образца	Продолжительность устойчивого пламенного горения
негорючие (НГ)	не более 50 °С	не более 50%	не более 10 с
горючие (Г)	свыше 50 °С	свыше 50%	свыше 10 с

Результаты экспериментального определения горючести образцов материала представлены в таблице 5

Номер образца для испытания	Температура в печи, °С			Прирост температуры в печи Т п.п. = Т п.м. - Т п.к.	Температура на поверхности образца, °С		Прирост температуры на поверхности образца Т п.о. = Т п.о.м. - Т п.о.к.	Температура в центре образца, °С		С прирост температуры в центре образца Т ц.о. = Т ц.м. - Т ц.к.	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, Т п.н.	Максимальная, Т п.м.	Конечная, Т п.к.		Максимальная, Т п.о.м.	Конечная, Т п.о.к.		Максимальная, Т ц.м.	Конечная, Т ц.к.			До испытания	После испытания	
1	758	832	795	37	815	786	29	757	731	26	0	710,4	707,3	1,47
2	755	802	769	33	792	769	23	762	738	24	0	705,7	798,6	3,45
3	746	828	787	41	803	769	34	764	734	30	0	713,0	708,9	1,92

4	749	794	756	38	779	744	35	752	731	21	0	712,5	706,2	2,96
5	751	799	756	43	786	748	38	758	729	29	0	708,6	704,3	2,06
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				38			32			26	0			2,37

Результат испытаний: Представленные на испытания образцы относятся к негорючим (НГ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям: Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

Испытания провел:
Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru


024599

Испытательная лаборатория
"НИЦ Тест"

Общество с ограниченной ответственностью
"НИЦ Тест"

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ

по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384
действительно от 7 сентября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»

 **С. В. Решили**

Протокол испытаний № ПБ/632 от 08.07.2025г.

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая
"Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ
20.30.11-001-14344039-2024

1. Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru.

2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru.

3. Характеристика объекта испытаний: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

4. Основания для проведения испытаний: Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 631/Е от 24.06.2025.

5. Характеристика заказываемой услуги: проведение испытаний на соответствие требований Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

6. Идентификация образцов: При идентификации представленных на испытания образцов, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

7. Методы испытаний: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» метод 1.

8. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерения, указанных в таблице 1-2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Заводской №	Дата очередной метрологической поверки
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть	(«ОГНМ») по ГОСТ 30244-94 (метод I)	01-2021	Протокол периодической аттестации № 1/24-1 действителен до 25.09.2025 г.
Климатическая камера	МО/100-1000 КТВ	541-17/МО	Протокол периодической аттестации №7019 действителен до 20.09.2025 г.

Таблица 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
Секундомер механический	СОПр- 2а-3-000	4446	08.06.2026	0,01 с
Весы неавтоматического действия	НТ-300	5170600024	19.10.2025	±0,1 г
Модуль ввода аналоговый	МВА8	1073116020 2030129	15.10.2025	Предел основной приведенной погрешности ± 0,25 %
Линейка металлическая	100 см	897	30.07.2025	ц.д. 1 мм
Штангенциркуль	ШЦ-1-125-ОЛ	101130863	21.08.2025	2 класс точности
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М	45228	02.07.2026	Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °С
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	402	26.06.2026	Погрешность ± 0,2 кПа
Преобразователь термоэлектрический кабельного типа	ТП-0198	4072-4074	20.12.2025	Класс допуска 2

9. Условия проведения испытаний

Таблица 3

Температура окружающей среды ≥	17 °С
Относительная влажность воздуха	48 %
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

Дата поступления образцов: 25.06.2025 г.

Время проведения испытания: 25.06.2025 - 08.07.2025 г

Результаты испытаний представлены в таблице 5.

10. Подготовка и проведение испытаний:

Для испытаний подготовлено 5 бетонных образцов с размерами: 240x71 мм, толщина 17 мм, покрытых декоративной краской с песчаной фактурой, высокоукрывистой "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint".

В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термощкафу при температуре $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне $(745-755)^\circ\text{C}$. Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца.

После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.

Результаты испытаний:

Группа горючести материала определяется по ГОСТ 30244-94 п. 5.2; ФЗ-123 глава 3, статья 13, п. 4.

Параметры значений приведены в таблице 4

Таблица 4

Группа горючести материалов	Параметры горючести		
	Прирост температуры в печи	Потеря массы образца	Продолжительность устойчивого пламенного горения
негорючие (НГ)	не более 50°C	не более 50%	не более 10 с
горючие (Г)	свыше 50°C	свыше 50%	свыше 10 с

Результаты экспериментального определения горючести образцов материала представлены в таблице 5

Номер образца для испытания	Температура в печи, $^\circ\text{C}$			Прирост температуры в печи $T_{п.п.} = T_{п.м.} - T_{п.к.}$	Температура на поверхности образца, $^\circ\text{C}$		Прирост температуры на поверхности образца $T_{п.о.} = T_{п.о.м.} - T_{п.о.к.}$	Температура в центре образца, $^\circ\text{C}$		прирост температуры в центре образца $T_{ц.о.} = T_{ц.м.} - T_{ц.к.}$	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы образца, %
	Начальная, $T_{п.н.}$	Максимальная, $T_{п.м.}$	Конечная, $T_{п.к.}$		Максимальная, $T_{п.о.м.}$	Конечная, $T_{п.о.к.}$		Максимальная, $T_{ц.м.}$	Конечная, $T_{ц.к.}$			До испытания	После испытания	
1	749	771	755	16	780	767	13	772	759	13	0	157,10	145	7,70
2	748	773	757	16	782	765	17	774	759	15	0	156,60	147,4	5,87
3	750	774	759	15	781	765	16	772	759	13	0	157,60	142,9	9,33

4	747	771	755	16	779	767	12	775	760	15	0	157,00	144,5	7,96
5	746	772	758	14	783	768	15	774	760	14	0	157,10	145	7,70
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				15,4			14,6			14,0	0			7,71

Результат испытаний: Представленные на испытания образцы относятся к негорючим (НГ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С, торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям: Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

Испытания провел:
Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00314

37731

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242, телефон: 8 800 600 42 19, электронная почта: info@surgaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431, телефон: 8 (8482) 570811, электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicest@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С торговая марка "HYGGE Paint", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие).

код ОКПД 2
20.30.11
код ТН ВЭД
3209100009

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ ПБ/631, ПБ/632 от 08.07.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2025 по 07.07.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«Авалон»

Общество с ограниченной ответственностью

«Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04

действительно от 02 сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Авалон»

Сидоров М.А.

М.П.

Протокол № 32311.ИЛ04.СС17679 от 31.03.2025г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База С. Торговая марка: "HYGGE Paint"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	ООО «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru
4	Изготовитель	ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 4549 от 17.03.2025 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	17.03.2025 г.
8	Дата проведения исследований	17.03.2025 г. – 31.03.2025 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 20.30.11-001-14344039-2024
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С Торговая марка NYGGE Paint	Всего страниц 8
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Наименование продукции:	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С Торговая марка NYGGE Paint
1.2 Использование по назначению:	Предназначена для внутренних работ — окраски стен и потолков в любых помещениях, в том числе с значительной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, кроме поверхностей с прямым постоянным попаданием влаги. Краска подходит для покрытия различных видов поверхностей: бетонных, гипсовых, ЦСП, МДФ, ОСБ и т.д. оснований, а также карнизов, молдингов, деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера. Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений
1.3 Производитель и поставщик:	ООО НПО «Фабрика-Красок»
1.4 Адрес компании:	445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп.2.4., оф. А106, Технопарк «Жигулевская Долина»
1.5 Круглосуточная поддержка:	Тел./факс: (8482) 570-811; 570-833
1.6 E-mail:	Электронная почта: fabrika-krasok@mail.ru

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С Торговая марка NYGGE Paint	Всего страниц 8
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №2

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

2.1 Классификация (Предупредительная маркировка).	3 класс, умеренно опасная продукция
2.2 Сигнальное слово.	Осторожно
2.3 Знаки опасности.	
2.4 H-Фазы (Указания на опасность).	H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H332: Вредно при вдыхании.
2.5 P-Фазы (Указания на опасность).	R201+P202: Перед использованием пройти инструктаж по работе сданной продукцией и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности. R233: Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. R264: После работы тщательно вымыть руки. R270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. R261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. R271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. R272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы R273: Избегать попадания в окружающую среду. R280: Использовать спецодежду, защитные очки типа Г, защитные перчатки, кожаную обувь, перчатки комбинированные и перчатки из полимерных материалов. R310: Немедленно обратиться за медицинской помощью R301+R330+R312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. R302+R352+R312: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. R303+R361+R353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. R304+R340+R312: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. R305+R351+R338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. R308+R311: ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ обратиться за медицинской помощью. R332+R311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. R333+R311: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. R362+R364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. R403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. P405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База	Всего страниц 8
	А, База С Торговая марка NYGGE Paint	
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №3

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ: база А, база С (индивидуальное значение показателя указано в скобках)

Вещество	Концентрация (%)	Рег. номер CAS	ЕС-No
Вода	11,3(11,8)	7732-18-5	231-791-2
Стирол-акриловая дисперсия	21(25)	нет	нет
Эфиры целлюлозы	0,35(0,34)	нет	нет
Биоцид (консервант)	0,35	нет	нет
Этиленгликоль	1,7	107-21-1	203-437-3
Диспергатор	0,3	нет	нет
Диоксид титана	10(0,75)	13463-67-7	236-675-5
Коалесцент	0,35(0,4)	124-17-4	204-685-9
Наполнитель (микрокальцит)	25(26,2)	471-34-1	207-439-9
Пеногаситель	0,4	7732-18-5	231-791-2
Раствор наночастиц серебра и меди	0,05	нет	нет
Смачиватель	0,4(1,1)	нет	нет
Добавка для розлива	0,5	нет	нет
Реологическая добавка	0,3	нет	нет
Микростеклошарики	28 (30,9)	нет	нет
Отдушка	0,02	нет	нет

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Попадание в глаза.	Промыть глаза проточной водой в течение 15 минут при хорошо раскрытой глазной щели; снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и, если это легко сделать; продолжить промывать глаза. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.2 Попадание на кожу.	Сменить загрязненную одежду, удалить вещество с кожи ветошью или ватным тампоном, промыть загрязненный участок кожи большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
4.3 Проглатывание.	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
4.4 В случае вдыхания.	Свежий воздух, покой, тепло. При нарушении дыхания - вдыхание нашатырного спирта, ингаляция кислорода. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные.	При вдыхании: головная боль, першение в горле, кашель, чихание, вялость, отдышка, головокружение,
4.6 Потенциально острые последствия для здоровья.	Отсутствуют.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1 Воспламеняемость.	Жидкость негорючая
5.2 Продукты термодеструкции.	Летучие углеводороды, оксиды углерода.
5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность.	Емкости могут возгораться при нагревании.
5.4 Способы пожаротушения.	Песок, кошма, тонко распылённая вода, воздушно-механическая пена из стационарных установок, огнетушители пенные или углекислотные.
5.5 Специфика при тушении.	В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат. Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения.

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

6.1 Индивидуальные меры предосторожности.	Использовать СИЗ. Обеспечить эффективную вентиляцию, особенно в помещении.
6.2 Меры по защите окружающей среды.	По возможности устраните утечку. Избегайте попадания в окружающую среду.
6.3 Загрязнение и очистка почвы.	В случае загрязнения почвы удалите загрязненную почву для очистки или утилизации в соответствии с действующими правилами.

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С Торговая марка NYGGE Paint	Всего страниц 8
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №4

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом.	Рекомендации по защите от пожара и взрыва: Хранить вдали от открытого огня. Избегать загрязнения несовместимыми материалами. Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 8. Избегать вдыхание пыли. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить эффективную вентиляцию.
7.2 Условия безопасного хранения.	Упаковка - канистры, ведра, банки полиэтиленовые. Безопасная транспортная упаковка – фляги стальные по ГОСТ 5799-78; фляги алюминиевые по ГОСТ 5037-97; барабаны стальные по ГОСТ 5044-79; бочки алюминиевые по ГОСТ 21029; тара транспортная полимерная по ГОСТ Р 52620-2006.

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Средства индивидуальной защиты (общее).	Рекомендуется использовать защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.	
8.2 Средства индивидуальной защиты.		
Защита глаз.		Использовать защитные очки.
Защита органов дыхания.		Использовать при образовании аэрозоля или тумана.
Защита рук.		Пользоваться соответствующими защитными перчатками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки из хлопка или кожи (которые впитывают и концентрируют смолу), поливинилхлоридные, резиновые или полиэтиленовые перчатки (впитывающие смолу). НЕ используйте защитные кремы, содержащие эмульгированные жиры и масла, поскольку они могут впитывать продукт.
Защита кожи и тела.		Пользоваться специальной защитной одеждой
8.3 Специальное защитное оборудование.	Нет информации	

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База	Всего страниц 8
	А, База С Торговая марка NYGGE Paint	
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №5

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристика	Показатель
Агрегатное состояние	Однородная вязкая жидкость
Цвет	Цвет в зависимости от используемого красителя
Запах	Характерный запах сырья
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	74,7(72,3)
рН	6.5-9.5
Подвижность по расплыву кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм),	100

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность.	Продукция стабильна при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.
10.2 Реакционная способность.	Продукция стабильна
10.3 Возможность опасных реакций.	В присутствии окислителей, сильных щелочей, сильных кислот возможны экзотермические реакции.
10.4 Несовместимые материалы.	Окислители, сильные щелочи, сильные кислоты.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность.	Информация по продукции в целом отсутствует.
11.2 Сенсибилизация органов дыхания, глаз и кожи.	Сенсибилизирующее действие установлено.
11.3 Мутагенность.	Информация о продукции в целом отсутствует.
11.4 Канцерогенность.	Информация о продукции в целом отсутствует.
11.5 Репродуктивная токсичность.	Информация о продукции в целом отсутствует.
11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии).	Отсутствует
11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии).	Отсутствует
11.8 Аспирационная опасность.	Вредно при вдыхании

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

12.1 Водные микроорганизмы.	Информация по продукции в целом отсутствует.
12.2 Стойкость и разлагаемость.	Информация приводится по компонентам: Нет информации
12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве).	Слабая. Подвижность в почве: Информация отсутствует.
12.4 Другие побочные эффекты.	При правильном использовании не следует ожидать никаких помех в работе установок по очистке сточных вод. Необходимо избегать сброса в окружающую среду. Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озона, создание фотохимического озона, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого реагента.

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов.	Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.
---------------------------------	--

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База	Всего страниц 8
	А, База С Торговая марка NYGGE Paint	
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №6

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 UN-идентификатор.	нет
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование.	Основа: Надлежащее отгрузочное наименование: отсутствует Транспортное наименование: Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С Торговая марка NYGGE Paint по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.
14.3 Класс.	нет
14.4 Паковочная группа.	III-низкая степень опасности
14.5 Опасности для окружающей среды.	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
14.6 Перевозка по суше	нет
14.7 Перевозка по морю	нет
14.8 Воздушная перевозка	нет
14.9 Специальные меры предосторожности	Транспортирование продукции осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, обеспечивающими сохранность продукции и тары.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

15.1 Правила/законодательство в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.	HEALTH 1 FLAMMABILITY 1 PHYSICAL HAZARD 1 PERSONAL POTECTION NFPA 1 1 1 Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях: EINECS, ELINCS или NLP; DSP, TSCA, CH INV, AICS, KECI, ENCS, REACH Annex XVII. Перевозка регулируется GHS, ICAO/IATA, Приложение II к MARPOL73/78, RID. Директивы ЕЭС 87/94/ЕЭС (Сопротивление детонации/взрыву) 82/501/ЕЭС, 87/216/ЕЭС и 88/610/ЕЭС (Директива Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий). Классификация опасных грузов в соответствии с СГС: сравнение между транспортной классификацией и правилами ЕС CLP (Регламент (ЕС) № 1272/2008). Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.
15.2 Оценка химической безопасности.	Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.
16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия

Safety Data Sheet	Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База	Всего страниц 8
	А, База С Торговая марка HYGGE Paint	
	ТУ 20.30.11-001-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.	Страница №7

использования продукта не находятся под контролем ООО НПО «Фабрика-Красок», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.

16.1 Информацию собрал.	ООО НПО «Фабрика-Красок»
16.2 Актуальная дата.	05.06.2025
16.3 Расшифровка аббревиатур и акронимов	ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов; ADR - Договор европейских государств о международных перевозках опасных грузов; AICS - Австралийский кадастр химических веществ; CH INV Швейцария. Новые заявленные вещества и заявленные препараты; DNEL Предельный уровень воздействия вещества; DSL — Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых; ЕСНА - Европейское химическое агентство; ENCS Инвентаризация существующих и новых химических веществ в Японии; IMDG — договор по перевозке опасных грузов морским транспортом; ICAO-TI — договор по перевозке опасных грузов авиатранспортом; GHS Сogласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ; LC ₅₀ Полумаксимальная ингибиторная концентрация; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); NOEC/ Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NOEL Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; EC ₁₀ Концентрация, связанная с 10% реакции; LC ₁₀ Величина нагрузки, связанная с 10% реакции; KECI Перечень существующих химических веществ в Корее; RID — договор о перевозке опасных грузов железнодорожном транспортом; OX - может поддерживать горение и окисление. Не классифицируется как окислитель; REACH -Распоряжение (EC) No 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; SDS -Паспорт безопасности; TSCA - Закон США о контроле за токсичными веществами; UN -ООН; UNRTDG -Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов.
16.4 Защитительная оговорка.	Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что они принимают на себя риск их использования. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.
ООО НПО «Фабрика-Красок»	





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ - КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.005454.09.25 от 15.09.2025

Продукция

Декоративная краска с песчаной фактурой, высокоукрывистая "Kvarts" База А, База С торговая марка "HYGGE Paint". Область применения: Предназначена для внутренних работ — окраски стен и потолков в любых помещениях, в том числе с значительной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, кроме поверхностей с прямым (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок», юридический адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 70, кв. 219, 445020, Российская Федерация. Адрес производства: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп. 2.4., Технопарк «Жигулевская Долина», Российская Федерация.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ», юридический адрес: Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2, 141250, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1177746218242.

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5, Подраздел II «Лакокрасочные материалы».

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний №№ 2954, 2955 от 05.05.2025 г., Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Испытательная лаборатория пищевой продукции (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0460).

Срок действия Не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства -
члена Евразийского экономического союза)



А. Жороев

(Ф.И.О.)

№ 0061046

42412



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.005454.09.25 от 15.09.2025

Продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Область применения: постоянным попаданием влаги. Краска подходит для покрытия различных видов поверхностей: бетонных, гипсовых, ЦСП, МДФ, ОСБ и т.д. оснований, а также карнизов, молдингов, деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера. Применяется внутри зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в том числе в детских - дошкольных, образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства -члена
Евразийского экономического союза)

Страница из



А. Жороев

(Ф.И.О)

№ 0007590

42413